

# 湖光院区电梯统计

楼号	电梯编号	用途	运行楼层	开门方向	位置	承载	速度
一号楼	1号楼1#	病患梯	1-6层	电梯厅	1号楼 电梯厅	1600(kg)	1.0(m/s)
一号楼	1号楼2#	病患梯(消防电梯)	1-6层			1600(kg)	1.0(m/s)
二号楼	2号楼1#	病患梯	1-6层	电梯厅	2号楼 电梯厅	1600(kg)	1.0(m/s)
二号楼	2号楼2#	病患梯(消防电梯)	1-6层			1600(kg)	1.0(m/s)
门诊楼	门诊	病患梯(消防电梯)	1-3层	单独电梯前室	门诊楼 电梯厅	1600(kg)	1.0(m/s)
研究所楼	研发中心	医护人员	1-6层	单独电梯前室	研究所 电梯厅	1050(kg)	1.0(m/s)
综合楼	1#	病患梯	1-9层	电梯厅	综合楼 电梯厅	1800(kg)	1.6(m/s)
综合楼	2#	病患梯	1-9层			1800(kg)	1.6(m/s)
综合楼	3#	病患梯	1-9层			1800(kg)	1.6(m/s)
综合楼	4#	病患梯(消防电梯)	负1-9层	单独电梯前室	综合楼 南侧	1800(kg)	1.6(m/s)
综合楼	5#	医护人员	负1-9层	单独电梯前室	综合楼 北侧	1800(kg)	1.6(m/s)
介入中心	介入	病患梯	1-2层	单独电梯前室	介入 电梯厅	1000(kg)	1.0(m/s)
外科楼	1#	病患梯	1-15层	电梯厅	外科楼 电梯厅	1600(kg)	1.75(m/s)
外科楼	2#	病患梯	1-15层			1600(kg)	1.75(m/s)
外科楼	3#	手术专用梯	1-15层			1600(kg)	1.75(m/s)
外科楼	4#	病患梯	1-15层			1050(kg)	1.75(m/s)
外科楼	5#	病患梯	1-15层			1050(kg)	1.75(m/s)
外科楼	6#	病患梯(消防电梯)	负1-15层	单独电梯前室	外科楼 北侧	1600(kg)	1.75(m/s)
食堂	L1	餐梯	负1-2层	电梯厅	食堂 电梯厅	300(kg)	0.4(m/s)
食堂	L2	餐梯	负1-2层			300(kg)	0.4(m/s)
外科楼	手术室 外围梯	杂物梯	2-3层	单独电梯前室	手术室 外围		
外科楼	手术室 内部梯	杂物梯	2-3层	单独电梯前室	手术室内		
综合楼	PET-CT 电梯	杂物梯	负1-1层	单独电梯前室	PEC-CT内		